

ΦΥΛΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΥΨΟΣ"													
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (*)													
Επωνυμία επιχείρησης													
Διεύθυνση εργοταξίου													
Μέγεθος επιχείρησης		1 έως 9		10 έως 49		50 έως 249		250 έως 499		500 και άνω		ΣΥΝΟΛΟ	
ΣΤΑΚΟΔ επιχείρησης													
Μέγεθος επιχείρησης		1 έως 9		10 έως 49		50 έως 249		250 έως 499		500 και άνω		ΣΥΝΟΛΟ	
Συμμόρφωση ή μη		NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI
Γενικά													
1	Τηρείται στο εργοτάξιο Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας του έργου (ΣΑΥ) ; (ΠΔ 305/96 Άρθρο 3 Παρ. 4 εδάφιο β')												
2	Αν υπάρχει γειτνιάζον εναέριο δίκτυο της ΔΕΗ, λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας επί τη βάση οδηγιών, ώστε οι εργασίες να διενεργούνται σε απόσταση ασφαλείας από τους ρευματοφόρους αγωγούς ; (ΠΔ778/80 Άρθρο 78, Ν 1396/83 Άρθρο 7 Παρ. 2)												
3	Έχουν χορηγηθεί στους εργαζόμενους τα κατά περίπτωση απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, όπως κράνη, γυαλιά - μάσκες προστασίας (π.χ. για εργασίες κοπής, συγκόλλησης, τροχίσματος), αντιολισθηρά / ενισχυμένα υποδήματα, εργασίας, ζώνες ασφαλείας (π.χ. για εργασίες επί στεγών) ; (ΠΔ 1073/81 Άρθρα 102 έως 107)												
4	Υπάρχει σήμανση ασφαλείας, ιδιαίτερα για τα επικίνδυνα σημεία ή θέσεις εργασίας ; (ΠΔ 1073/81 Άρθρο 95, ΠΔ 105/95)												
5	Επιτρέπουν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες την πραγματοποίηση των εργασιών με ασφάλεια ; (ΠΔ 778/80 Άρθρο 21 Παρ. 5)												
Ικριώματα													
6	Οι εργασίες συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης και μετατροπής των ικριωμάτων πραγματοποιούνται με βάση διατιθέμενα σχέδια / οδηγίες και από εξειδικευμένο προσωπικό ; (ΠΔ 155/04 Άρθρο 2 σημείο 4 παρ. 4.3.2, 4.3.6)												
Μέγεθος επιχείρησης		1 έως 9		10 έως 49		50 έως 249		250 έως 499		500 και άνω		ΣΥΝΟΛΟ	
Συμμόρφωση ή μη		NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI
7	Για τα σταθερά ικριώματα, έχει συνταχθεί βεβαίωση περί της ευστάθειας και πληρότητάς τους από τον επιβλέποντα μηχανικό & τον ανάδοχο του έργου ; (ΠΔ 778/80 Άρθρο 3 Παρ. 2)												
8	Τα κινητά ικριώματα εν είδει πύργων διαθέτουν ανασταλτικές διατάξεις επί των τροχών τους έναντι ακούσιας μετακίνησής τους ; (ΠΔ 778/80 Άρθρο 14 Παρ. 4)												
9	Τα δάπεδα των ικριωμάτων έχουν πλάτος τουλάχιστον 60 cm ή και μεγαλύτερο αν προορίζονται για ειδικές εργασίες ή στήριξη υπερκείμενων δαπέδων ; (ΠΔ 1073/81 Άρθρο 34 Παρ. 1, 3)												
10	Τα δάπεδα των ικριωμάτων φέρουν προστατευτικό κιγκλίδωμα έναντι πτώσης (κουπαστή σε ύψος 1 m και ράβδο μεσοδιαστήματος) κατά μήκος των εξωτερικών πλευρών τους ή / και των αντίστοιχων εσωτερικών αν οι τελευταίες απέχουν από το κτίριο πάνω από 30cm ; (ΠΔ 778/80 Άρθρα 13 Παρ. 1, 14 Παρ. 6 & 15 Παρ. 5)												
11	Για την πρόσβαση στα δάπεδα εργασίας των ικριωμάτων διατίθενται σταθερές κλίμακες ανόδου-καθόδου ή κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) με πλευρικές προστατευτικές διατάξεις έναντι πτώσης ; (ΠΔ 778/80 Άρθρο 16 Παρ. 1, 5)												
12	Τα αναρτημένα με συρματόσχοινα από σταθερά σημεία του κτιρίου ικριώματα / εξέδρες φέρουν διατάξεις ασφαλείας για την αποτροπή του ενδεχομένου ταλάντωσης, οριζόντιας μετακίνησης ή ανατροπής τους ; (ΠΔ 778/80 Άρθρο 15 Παρ. 9)												
Φορητές κλίμακες													
13	Έχουν την κατάλληλη μορφή (π.χ. τύπου Λ), πληρότητα και επαρκές μήκος για την ασφαλή πρόσβαση & παραμονή στις θέσεις εργασίας όπου χρησιμοποιούνται ; (ΠΔ της 22 ^{ης} /12/1933 Άρθρα 4,5,6)												
14	Εξασφαλίζονται έναντι ολίσθησης ή μετατόπισης με κατάλληλη έδραση, στερέωση ή αντολισθητικές διατάξεις στη βάση των ορθοστατών τους ή / και στο άνω τμήμα τους ; (ΠΔ 155/04 Άρθρο 2 σημείο 4 Παρ. 4.2.2)												
Μέγεθος επιχείρησης		1 έως 9		10 έως 49		50 έως 249		250 έως 499		500 και άνω		ΣΥΝΟΛΟ	
Συμμόρφωση ή μη		NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI

Ανυψωτικά μηχανήματα													
15	Οι εξοπλισμοί εργασίας για την ανύψωση φορτίων εδράζονται επί κατάλληλης επιφάνειας με παράλληλη αγκύρωση, αντιστήριξη κ.τ.λ. ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθειά τους έναντι κινδύνων μετατόπισης ή ανατροπής ; (ΠΔ 1073/81 Άρθρο 54, ΠΔ 89/99 Άρθρο 2 Παρ. 8 "Παράρτημα ΙΙ Παρ. 3.1.1, 3.2.2")												
16	Τα ανυψωτικά μηχανήματα, εν γένει, (γερανοί, αναβατόρια, ψαλιδωτές εξέδρες, καλαθοφόρα) συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας από αναγνωρισμένο φορέα ; (Κ.Υ.Α. αρ. Οικ. 15085/593/2003)												
17	Ο χειρισμός των αυτοκινούμενων ανυψωτικών μηχανημάτων έργων (ΜΕ) γίνεται από αδειούχους χειριστές ; (ΠΔ 89/99 Άρθρο 2 Παρ. 8 "Παράρτημα ΙΙ Παρ. 2.1")												
Εργασίες επί στέγης													
18	Έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση περιμετρικά των περάτων της στέγης προστατευτικού έναντι πτώσης δαπέδου εργασίας επί ικριώματος ή προσαρμοσμένου επί των ζευκτών ; (ΠΔ 778/80 Άρθρο 19 Παρ. 1)												
19	Κατά τις εργασίες ανέγερσης νέας στέγης ή επισκευής υπάρχουσας κατά την οποία δημιουργούνται επικίνδυνα χάσματα, έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση προστατευτικής διάταξης έναντι πτώσης στο εσωτερικό του κτιρίου (π.χ. ικριώματος με δάπεδο κάτω από τη στέγη) ; (ΠΔ 778/80 Άρθρο 1 Παρ. 1 & ΠΔ 1073/81 Άρθρο 40 Παρ. 1)												
20	Για τις εργασίες που εκτελούνται αυθημερόν (για τις οποίες δεν απαιτείται η τοποθέτηση προστατευτικών διατάξεων), γίνεται χρήση ζωνών ασφαλείας από τους εργαζόμενους ; (ΠΔ 1073/81 Άρθρο 37 Παρ. 2)												
21	Σε περίπτωση που η επιφάνεια της στέγης είναι αμφιβόλου αντοχής (π.χ. από φύλλα τσίγκου ή υαλοπίνακες), γίνεται χρήση κατάλληλων, φορητών δαπέδων - διαδρόμων προσαρμοζόμενων επί της στέγης με αγκύρωση (π.χ. στις τεγίδες αυτής) ; (ΠΔ 778/80 Άρθρο 19 Παρ. 1, ΠΔ 1073/81 Άρθρο 40 Παρ. 3)												
Μέγεθος επιχείρησης		1 έως 9		10 έως 49		50 έως 249		250 έως 499		500 και άνω		ΣΥΝΟΛΟ	
Συμμόρφωση ή μη		NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI
Δάπεδα εργασίας και οδοί κυκλοφορίας σε ύψος													
22	Οι υπερυψωμένες άνω διαβάσεις και τα δάπεδα εργασίας στερεώνονται κατά τρόπο ώστε να είναι ακλόνητα ; (ΠΔ 1073/81 Άρθρο 38 Παρ. 2, ΠΔ 305/96 Άρθρο 12 Παράρτημα ΙV Μέρος Β΄ Τμήμα ΙΙ Παρ. 1.1)												
23	Καλύπτονται έναντι πτώσης με ανθεκτικό, προσωρινό προστατευτικό κιγκλίδωμα (από κουπαστή σε ύψος 1 m και ράβδο μεσοδιαστήματος)												
α	τα ακάλυπτα πέρατα των πλακών ; (ΠΔ 778/80 Άρθρο 17 Παρ. 1)												
β	τα ανοίγματα κατακορύφων επιφανειών (π.χ. στη θέση των θυρών των ανελκυστήρων) ; (ΠΔ 1073/81 Άρθρο 41)												
γ	οι ακάλυπτες πλευρές δαπέδων εργασίας, διαβάσεων και διαδρόμων κυκλοφορίας σε ύψος άνω των 75 cm από υποκείμενο επίπεδο ; (ΠΔ 1073/81 Άρθρο 38 Παρ. 1)												
δ	οι ακάλυπτες πλευρές των κλιμακοστασίων ; (ΠΔ 778/80 Άρθρο 20)												
24	Τα οριζόντια ανοίγματα δαπέδων και πλακών καλύπτονται έναντι πτώσης με ανθεκτικό, προσωρινό προστατευτικό κιγκλίδωμα (από κουπαστή σε ύψος 1 m και ράβδο μεσοδιαστήματος) ή ανθεκτικό & σταθερό κάλυμμα ; (ΠΔ 778/80 Άρθρο 20, ΠΔ 1073/81 Άρθρο 40 Παρ.1)												
Άλλα σημεία ελέγχου που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω													
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ		1 έως 9		10 έως 49		50 έως 249		250 έως 499		500 και άνω		ΣΥΝΟΛΟ	
Συστάσεις (αριθμός)													
Υποδείξεις (αριθμός)													
Διοικητικές κυρώσεις (ΠΡΟΣΤΙΜΑ)													
Διοικητικές κυρώσεις (ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)													
Μηνύσεις-Μηνυτήριες αναφορές													
Άλλες ενέργειες (π.χ. ενέργειες προς άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες)													